

ENDRESS
Together, always on.

ESE 1206 HS-GT ES

Numer zamówier 112021A

Kluczowe cechy	
Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	11.9/10.7
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	10.0/9.1
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	43,5
Sprawność [cos ϕ]	0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik	
Typ silnika	HONDA GX630 / 21 HP
Typ konstrukcji	2-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	688
Moc przy 3000 obr./min.	14,2
Emisja CO2 [g / kWh]	751
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	24
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	7,5
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	96
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	71
Ciężar ca. [kg]	162
Wymiary D × S × W [mm]	960 x 641 x 667
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-10-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

ESE 1206 HS-GT ES

Numer zamówi 112021A

Wyposażenie
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Silniki Honda OHV
Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
Przyłącze zdalnego uruchamiania

Możliwe obszary zastosowań	230V
Elektronarzędzia do	9000W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	6000W
Kompresory lub pompy do	4500W

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia	Numer produktu
Wyłącznik różnicowoprądowy wraz z zestawem uziemiającym.	162 352
Automatyczny układ zasilania E-ATS 230	162 332

Akcesoria	Numer produktu
Zestaw kół	**161 007**
Zdalne sterowanie	162 024
Zestaw konserwacji	**164 032**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-10-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com