


ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

 N.º de pedido **122014**
Las características clave

Tipo de generador	synchron
Potencia máx. 3~ [kVA/kW]	14.04/11.23
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	13.52/10.82
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	19,5
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor

Tipo de motor	Yanmar - 3TNM74F
Cilindrada [cm³]	993
Nivel de emisión de gases de escape	Stage V
Combustible	Diésel
Contenido del depósito [l]	51
Consumo con 75 % de carga [l/h]	3,21
Consumo con 100 % de carga [l/h]	4,54
Duración con 75 % de carga [h]	15,9
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	96
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	71
Peso aprox. [kg]	431,5
Dimensiones L x An x Al [mm]	1500 x 754 x 1032
Conectores	1 x 230 V/16 A
	1 x CEE 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A
	1 x CEE 400 V/32 A

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Características del equipo

Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados
Indicador del nivel del tanque
Regulación automática de la tensión AVR
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
Carcasa con aislamiento acústico para ruidos de funcionamiento bajos
Punto de carga central
Dispositivo de arranque remoto
Incluye control de aislamiento según VDE 0100-551 2017.02

Equipos especiales - no reequipables**N.º de artículo:**

Conmutador IT-TN incl. toma 32A 1h (se eliminará la toma 32A 6h) 162 057

Dispositivo automático de emergencia E-ATS 400/230 (Se elimina el control de aislamiento) 162 330

Accesorios**N.º de artículo:**

Mando a distancia 162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

