



ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

№ заказа : **122014**

Главные характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Тип генератора | synchron |
| Макс. мощность 3~ [кВА/кВт] | 14.04/11.23 |
| Длительная мощность 3~ [кВА/кВт] | 13.52/10.82 |
| Номинальное напряжение [В] | 400/230 |
| Номинальный ток [А] | 19,5 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,8 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Степень защиты [IP] | 23 |

Двигатель

| | |
|--|--|
| Тип двигателя | Yanmar - 3TNM74F |
| Рабочий объем [см ³] | 993 |
| Норма токсичности отработавших газов | Stage V |
| Топливо | Дизельное |
| Объем бака [л] | 51 |
| Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч] | 3,21 |
| Расход топлива при 100% нагрузки [л/ч] | 4,54 |
| Продолжительность работы при 75 % нагрузки | 15,9 |
| Пусковая система | Электростартер |
| Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)] | 96 |
| Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)] | 71 |
| Масса [кг] | 431,5 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В [мм] | 1500 x 754 x 1032 |
| Розетки с заземлением | 1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A |

Это измерение CO₂ результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



№ заказа : 122014

Характеристики оборудования

Бак большой емкости для длительных рабочих циклов
 Индикация уровня топлива в баке
 Автоматическое регулирование напряжения AVR
 Автоматическое отключение при недостатке масла
 Корпус со звукоизоляцией для низкого уровня шума при работе
 Центральные погрузочные проушины
 Дистанционное устройство запуска
 Включая контроль изоляции согласно VDE 0100-551 2017.02

| Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию | № заказа |
|--|----------|
| | 162 057 |
| Автоматическое устройство аварийного запуска генератора (контроль изоляции будет у | 162 330 |
| Аксессуары | № заказа |
| Беспроводное дистанционное управления | 162 024 |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyksissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
 Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

