

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1308 DBG ES DIN Super Silent Plus**Broj artikla: **156416****Glavne značajke**

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Tip generatora | Duplex |
| Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW] | 13.2/10.6 |
| Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW] | 7.2/6.5 |
| Nazivni napon [V] | 400/230 |
| Nazivna struja [A] | 19.1/31.3 |
| Faktor snage cos (phi) | 0,8 |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Zaštitna klasa [IP] | 54 |

Motor

| | |
|--|----------------------------------|
| Tip motora | B&S Vanguard 23 HP |
| Izvedba | 2-cil.. 4-takt OHV |
| Obujam [ccm] | 627 |
| Brzina vrtnje 3000 o/min | 15,0 |
| Emisija CO2 [g / kWh] | 901,18 |
| Ispitna procedura CO2 | G1 |
| Gorivo | benzin |
| Zapremina spremnika goriva [l] | 12 |
| Sati rada pri 75% PRP | 2,3 |
| Pokretački sustav | Električni pokretač |
| Razina buke LWA [db(A)] | 93 |
| Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)] | 68 |
| Težina u kg cca | 144 |
| Dimenzije D x Š x V[mm] | 820 x 440 x 580 |
| Utičnice sa zaštitnim kontaktom | 3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A |

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

Broj artikla: 156416

Prednosti

Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje
 DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa
 Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena
 Opremljen u skladu s normom DIN 14685-14685
 Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 - preglednost cijelog sustava
 Veliki spremnik za dugotrajan rad – bez potrebe nadolijevanja goriva

Svojstva opreme

Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja
 Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva
 Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0
 Prikaz razine goriva preko E-MCS 4.0
 Automatsko isključenje kod niske razine ulja
 Zaštita od preopterećenja generatora
 Pokretački akumulator 12 V/ 20 A
 Sklopive ručke
 Komplet alata

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja**Kataloški broj**

| | |
|--|---------|
| FireCAN | 163 140 |
| Automatski ventil čoka | 163 030 |
| Uređaj za daljinsko pokretanje | 163 150 |
| Utičnica sa strujom punjenje Beos | 163 080 |
| Utičnica sa strujom punjenja DIN 14690 | 163 010 |
| Utičnica sa strujom punjenja MagCode | 163 018 |
| NATO utičnica za vanjsko pokretanje | 163 000 |
| Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja | 163 071 |
| Sustav ECOtronic | 163 020 |
| Boja - crvena RAL 3000 | 163 180 |

Pribor**Kataloški broj**

| | |
|---|-----------------|
| Ispušno crijevo (1,5 m) | 163 120 |
| Ispušno crijevo (2,5 m) | 163 121 |
| 90° adapter za ispušno crijevo | 163 130 |
| Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva | 163 110 |
| Crijevo za nadopunjavanje bez posude | E100 592 |
| Transportna kolica za DIN okvir serije 8 | 163 100 |
| Komplet kotača za DIN okvir serija 5 i 8 sa sklopivim ručkama | 163 103 |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
 www.endress-generators.de

