

ENDRESS®

Power Generators

ESE 304 HG DIN

Broj artikla: **156000**

Glavne značajke	
Tip generatora	Duplex
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	3.0/2.4
Nazivni napon [V]	230
Nazivna struja [A]	13,0
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

Motor	
Tip motora	Honda GX200
Izvedba	1-cil.. 4-takt OHV
Obujam [ccm]	196
Brzina vrtnje 3000 o/min	4,1
Emisija CO2 [g / kWh]	757
Ispitna procedura CO2	k.A
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	3,1
Sati rada pri 75% PRP	3,4
Pokretački sustav	Ručni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	96
Težina u kg cca	54
Dimenzije D x Š x V[mm]	550 x 440 x 400
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	2 x 230V 16A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Prednosti
Opremljen u skladu s normom DIN 14685- 14685
Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje
DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa
Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 304 HG DIN

Broj artikla: 156000

Svojstva opreme
Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja
Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva
Indikator goriva
Automatsko isključenje kod niske razine ulja
Zaštita od preopterećenja generatora
Sklopive ručke
Komplet alata

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja	Kataloški broj
Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja	163 071
Posebna boja	auf Anfrage

Pribor	Kataloški broj
Ispušno crijevo	**163 122**
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	**163 110**
Crijevo za nadopunjavanje bez posude	**E100 592**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL