

ENDRESS®

Power Generators

ESE 304 HG DIN

№ заказа : **156000**

Главные характеристики	
Тип генератора	**Duplex**
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	3.0/2.4
Номинальное напряжение [В]	230
Номинальный ток [А]	13,0
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель	
Тип двигателя	Honda GX200
Конструкция	1-цилиндр. 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	196
Мощность при 3000 об/мин	4,1
Выбросы CO2 [г / кВтч]	757
Процедура испытания CO2	k.A
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	3,1
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	3,4
Пусковая система	Реверсивный стартер
Масса [кг]	54
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	550 x 440 x 400
Розетки с заземлением	2 x 230V 16A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Преимущества с первого взгляда
Оснащение согласно DIN 14685-2
Обширный спектр функций, надежное и простое управление
➔ Бескомпромиссное качество тока DUPLEX
Специальные оснащения и принадлежности — поставляются для различных требований

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-2-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 304 HG DIN

№ заказа : 156000

Характеристики оборудования
Контроль изоляции — неотключаемый
3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака
Индикатор топлива
Автоматическое отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Складные ручки
Бортовой инструмент

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
Контроль изоляции с автоотключением	163 071
Специальная краска	auf Anfrage

Аксессуары	№ заказа
Шланг для отработавших газов	**163 122**
Набор для заполнения бака	**163 110**
	E100 592

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-2-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de