



**ESE 406 HS-GT**

№ заказа : **112302**

**Главные характеристики**

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	5.1/4.6
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	4.2/3.9
Номинальное напряжение [В]	230
Номинальный ток [А]	18,3
Коэффициент мощности cos φ	0,9
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

**Двигатель**

Тип двигателя	HONDA GX 270 / 8 HP
Конструкция	1-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см <sup>3</sup> ]	270
Мощность при 3000 об/мин	4,6
Выбросы CO <sub>2</sub> [г / кВтч]	762
Процедура испытания CO <sub>2</sub>	к.А
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	30
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	1,5
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	20
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	97
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	72
Масса [кг]	61
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	800 x 538 x 576
Розетки с заземлением	2 x 230 V/16 A

Это измерение CO<sub>2</sub> результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generator.com](http://www.endress-generator.com)



ESE 406 HS-GT

№ заказа : 112302



**Характеристики оборудования**

Автоматическое отключение при недостатке масла

Защита от перегрузки генератора

Двигатели OHV фирмы Honda

Бак большой емкости для длительных рабочих циклов

**Возможные области применения**

230 В

Электроинструменты до

3800 Вт

Садовое или строительное оборудование до

2600 Вт

Компрессоры или насосы до

2000 Вт

**Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию**

№ заказа

Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления

162 009

**Аксессуары**

№ заказа

Комплект колес

**161 000**

Комплект для технического обслуживания

**164 029**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com

