

ENDRESS®
Power Generators

# ESE 604 DHG ES DIN

Code Article: **156011KI**

| Principales caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'alternateur | **Duplex** |
| Puissance continue COP 3~ [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
| Puissance continue COP 1~ [kVA/kW] | 4.0/3.6 |
| Voltage phases [V] | 400/230 |
| Courant nominal [A] | 8.7/17.4 |
| Coefficient Cos Phi | 0,8 |
| Fréquence [Hz] | 50 |
| Classe de protection [IP] | 54 |

| Moteur | |
|---|---|
| Type de moteur | HONDA GX390 / 11 HP |
| Modèle | 1-cylindres 4-temps OHV |
| Cylindrée [ccm] | 389 |
| Puissance 3000 tr/min | 6,4 |
| Émissions de CO2 [g / kWh] | 743 |
| Procédure d'essai CO2 | k.A |
| Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir [l] | 6,5 |
| Autonomie @75%/PRP | 3,4 |
| Système de démarrage | Démarrage électrique avec batterie |
| Niveau sonore LWA [db(A)] | 99 |
| Pression accoustique LPA (7m) [db(A)] | 74 |
| Poids (kg) | 110 |
| Dimensions L × l × h [mm] | 700 x 440 x 580 |
| Prises de courant avec contact de protection | 3x 230V 16A<br>1x CEE 400V 16A |

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2024-6-27

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

A PART OF PRETTL

## ESE 604 DHG ES DIN

**Code Article:** 156011KI

| Les avantages en un coup d'œil |
|---|
| Fonctions complètes, utilisation sûre et simple |
| Qualité du courant DUPLEX sans compromis |
| Équipé selon la norme DIN 14685-1 |
| Écran de commande multifonction E-MCS 4.0 - un système avec vue d'ensemble |
| Équipements spéciaux et accessoires disponibles pour un grand nombre d'applications |

| Caractéristiques des équipements |
|---|
| Surveillance de l'isolement - non désactivable |
| Robinet de carburant à 3 voies pour ravitaillement externe |
| Écran de commande multifonction E-MCS 4.0 |
| Arrêt automatique en cas de manque d'huile |
| Protection du générateur contre les surcharges |
| Batterie de démarrage 12 V/20 A |
| Poignées rabattables |
| Matériel de bord |

| Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori | Code Article. |
|---|---|
| Prise de courant de rechargement Beos | 163 080 |
| Prise de courant de rechargement DIN 14690 | 163 010 |
| Prise de courant de rechargement MagCode | 163 018 |
| Prise de démarrage externe OTAN | 163 000 |
| Surveillance de l'isolation avec coupure | 163 071 |
| Starter automatique | 163 030 |
| Coloris spécial | auf Anfrage |

| Accessoires | Code Article. |
|---|---|
| Tuyau d'échappement (1,5m) | **163 120** |
| Tuyau d'échappement (2,5m) | **163 121** |
| Adaptateur 90° pour le tuyau d'échappement | **163 130** |
| Kit de ravitaillement Pour robinet à 3 voies | **163 110** |
| | **E100 592** |
| Chariot de transport pour châssis DIN de la série 5 | **163 101** |
| Kit de roues pour le cadre DIN des séries 5 et 8 avec poignée pliante | **163 103** |

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2024-6-27

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

A PART OF PRETTL