

**ESE 606 DHS-GT**Broj artikla: **112305****Glavne značajke**

Tip generatora	synchron
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	8.3/6.6
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	4.9/4.4
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	7.0/5.6
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	3.5/3.2
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	10,1/15,2
Faktor snage cos (phi)	0,8/0,9
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	23

Motor

Tip motora	HONDA GX390 / 11 HP
Izvedba	1-cilindara 4-takt OHV
Obujam [ccm]	389
Brzina vrtnje 3000 o/min	6,4
Emisija CO2 [g / kWh]	743
Ispitna procedura CO2	k.A
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	30
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,9
Sati rada pri 75% PRP	15,8
Pokretački sustav	Ručni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	97
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca	81
Dimenzije D x Š x V[mm]	800 x 538 x 576
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 606 DHS-GT

Broj artikla: 112305



Svojstva opreme

Automatsko isključenje kod niske razine ulja
Zaštita od preopterećenja generatora
OHV motori Honda
Velik spremnik za više sati rada
Kompaundno regulirani generator visokih performansi

Moguće namjene

	400V	230V
Elektronička trošila do	5500W	3100W
Električni alati do	3700W	2100W
Vrtni strojevi do	2800W	1600W
Inverterski aparati za zavarivanje do Ø		3,25mm

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja

RCD zaštitna sklopka, uključuje komplet za uzemljenje

Kataloški broj

162 009

Pribor

Komplet kotača
Servisni komplet

Kataloški broj

161 000

164 029

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



2025-7-21