



Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ENDRESS [®]
Power Generators

ESE 80 IW/MS

Code Article: **355240**

Principales caractéristiques

Puissance secours (ESP) [kVA/kW]	88.0/70.4
Puissance nominale [PRP] [kVA/kW]	80.0/64.0
Voltage phases [V]	400/230
Fréquence [Hz]	50
Courant nominal 3~ (PRP) [A]	115
Coefficient Cos Phi	0,8

Dimensions et poids

Dimensions L x l x h [mm]	2800 x 1200 x 2035
Poids (kg)	2210
Capacité du réservoir [l]	540

Autonomie

Autonomie @75%/PRP [h]	40,66
------------------------	-------

Niveau sonore

Niveau sonore LWA [db(A)]	93
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	68

Information installation

Flux d'air total [m ³ /min]	129,4
Flux de gaz d'échappement @ PRP [m ³ /min]	6,7
Température des gazs d'échappement	740

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-5-22

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



Moteur	
Marque	FPT
Modèle	F36ETVP02.A85
Norme d'émission CO ₂ - Emission EPA	Stage V
Nombre de cylindres et disposition	4L
Type de refroidissement	Refroidi à l'eau
Cylindrée [ccm]	3600
Tour par minute [U/min]	1500
Régime de régulation	électronique
Système de démarrage	Démarrage électrique
Circuit électrique [V]	12
Carburant	Diesel
Consommation Carburant @75% / PRP [g/kWh]	205
Capacité réservoir d'huile [L]	9,5
Capacité réservoir liquide de refroidissement [L]	5,5
Consommation huile moteur @PRP (max) [%]	0,25
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	13,28
Consommation Carburant @100% / PRP [L/h]	17,59

Définition des puissances selon le standard ISO 8528-1:2005 - LTP - Puissance secours:

La puissance LTP est définie comme étant la puissance maximum que le groupe électrogène peut fournir 500 H par ans, avec maximum 300 H consécutives de fonctionnement à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisés par le motoriste ou par le constructeur de la machine. Pas de surcharge possible.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005 - PRP – Puissance nominale:

La puissance PRP est définie comme étant la puissance maximum que le groupe électrogène peut fournir en ayant une charge électrique variable sans limitation du nombre d'heure de fonctionnement sur une année à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisés par le motoriste ou par le constructeur de la machine. La puissance moyenne délivrée sur une période de 24 H ne doit pas dépasser 70 % de la puissance PRP du groupe électrogène. Une surcharge de 10 % pendant une heure est admise sur 12 heures de fonctionnement.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005 - COP - Base Load (Continuous) Power:

La puissance COP est définie comme étant la puissance maximum que le groupe électrogène peut délivrer en ayant une charge électrique constante sans limitation du nombre d'heure de fonctionnement sur une année à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisée par le motoriste ou par le constructeur de la machine. Une surcharge de 10 % pendant une heure est admise sur 12 heures de fonctionnement.

Définition des puissances (ISO-8528)

ESP - Puissance de secours d'urgence: La puissance de secours d'urgence est la puissance maximale disponible, pendant une séquence de puissance variable, dans les conditions de fonctionnement spécifiées, qu'un groupe électrogène est capable de fournir jusqu'à 200 h par an en cas d'interruption de l'énergie réseau ou dans des conditions d'essai, les intervalles et modes opératoires de maintenance étant réalisés selon les exigences des constructeurs. La puissance moyenne admissible sur une période de 24 h ne doit pas dépasser 70 % de la puissance ESP.

«Cette mesure du CO₂ est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

ESE 80 IW/MS

Code Article: 355240



Alternateur	
Marque	LEROY SOMER LSA 44.3 S3
Type d'alternateur	synchron
Classe d'isolation	Klasse H
Régulation électronique	électronique
Classe de protection [IP]	23
Nombre de pôles	4
Fréquence [Hz]	50
Coefficient Cos Phi	0,8

Caractéristiques des équipements

Tableau de raccordement automatique avec contrôle numérique

Passages de fourches intégrés

Plaque à bornes (Omission avec la combinaison de prises 3)

Réservoir de carburant avec points de remplissage des deux côtés

Filtre diesel avec séparateur d'eau

Œillet de manutention pour grue

Coupe-batterie principal

Protection contre les pièces chaudes du moteur

Bac de récupération des liquides pour protéger l'environnement

Pompe d'aspiration d'huile manuelle

Pochette à documents

Compteur d'heures de fonctionnement

Prise pour télécommande

Mise à la terre

Dispositif de retenue de la porte

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

Code Article.

Combinaison de prises 2 avec RCD Type B (incl. Plaque à bornes)

auf Anfrage

Combinaison de prises 3 avec RCD Type B (la plaque à bornes sera retirée / y compris le cont

auf Anfrage

Surveillance de l'isolement

163 076

Powerlock Connecteur d'alimentation 400A

auf Anfrage

→ E-RMA SIM

342 228

→ E-RMA LAN

342 229

Préchauffage du réfrigérant

auf Anfrage

Quick Fuel Connector pour robinet de carburant à trois voies

auf Anfrage

Coloris spécial

auf Anfrage

Accessoires

Code Article.

Contacteur de commutation / E-US 160

343 021

Remorque à timon fixe ST

351 116

Remorque avec timon réglable en hauteur

351 117

Patins coulissants galvanisés

auf Anfrage

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-5-22

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

