

ENDRESS®
Power Generators

# ESE 904 DBG DIN

**Broj artikla:** **151003KI**

| Glavne značajke | |
|---|---|
| Tip generatora | Duplex |
| Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW] | 9.0/7.2 |
| Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW] | 6.0/5.4 |
| Nazivni napon [V] | 400/230 |
| Nazivna struja [A] | 13/26.1 |
| Faktor snage cos (phi) | 0,8 |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Zaštitna klasa [IP] | 54 |

| Motor | |
|---|---|
| Tip motora | B&S Vanguard 16 HP |
| Izvedba | 2-cil.. 4-takt OHV |
| Obujam [ccm] | 479 |
| Brzina vrtnje 3000 o/min | 9,5 |
| Emisija CO2 [g / kWh] | 927,21 |
| Ispitna procedura CO2 | G1 |
| Gorivo | benzin |
| Zapremina spremnika goriva [l] | 12 |
| Sati rada pri 75% PRP | 5 |
| Pokretački sustav | Ručni pokretač |
| Razina buke LWA [db(A)] | 97 |
| Težina u kg cca | 124 |
| Dimenzije D x Š x V[ mm] | 820 x 440 x 580 |
| Utičnice sa zaštitnim kontaktom | 3 x 230V 16A<br>1 x 400V CEE 16A |

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

## ESE 904 DBG DIN

**Broj artikla:** 151003KI

| Prednosti |
|---|
| Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje |
| DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa |
| Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena |
| Opremljen u skladu s normom DIN 14685-14685 |
| Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 - preglednost cijelog sustava |
| Veliki spremnik za dugotrajan rad – bez potrebe nadolijevanja goriva |

| Svojstva opreme |
|---|
| Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja |
| Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva |
| Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 |
| Prikaz razine goriva preko E-MCS 4.0 |
| Automatsko isključenje kod niske razine ulja |
| Zaštita od preopterećenja generatora |
| Sklopive ručke |
| Komplet alata |

| Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja | Kataloški broj |
|---|---|
| Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja | 163 071 |
| Sustav ECOtronic | 163 020 |
| Posebna boja | auf Anfrage |

| Pribor | Kataloški broj |
|---|---|
| Ispušno crijevo (1,5 m) | **163 120** |
| Ispušno crijevo (2,5 m) | **163 121** |
| 90° adapter za ispušno crijevo | **163 130** |
| Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva | **163 110** |
| Crijevo za nadopunjavanje bez posude | **E100 592** |
| Transportna kolica za DIN okvir serije 8 | **163 100** |
| Komplet kotača za DIN okvir serija 5 i 8 sa sklopivim ručkama | **163 103** |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL