



ESE 906 DYS-GT ES ISO DI

N.º de pedido **122011**

Las características clave

Tipo de generador	synchron
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	7.81/6.25
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	11,3
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor

Tipo de motor	Yanmar - 2TNV70-APGE
Cilindrada [cm³]	570
Nivel de emisión de gases de escape	Stage V
Combustible	Diésel
Contenido del depósito [l]	35
Consumo con 75 % de carga [l/h]	2,35
Consumo con 100 % de carga [l/h]	2,31
Duración con 75 % de carga [h]	14,89
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	92
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	67
Peso aprox. [kg]	345
Dimensiones L x An x Al [mm]	1245 x 760 x 1032
Conectores	1 x 230 V 16A
	2 x CEE 230 V 16A
	1 x CEE 400 V 16A

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 906 DYS-GT ES ISO DI

N.º de pedido 122011



Características del equipo

Motor conforme a la fase ·V del nivel de emisión de gases de escape

Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados

Indicador del nivel del tanque

Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite

Carcasa con aislamiento acústico para ruidos de funcionamiento bajos

Regulación automática de la tensión AVR

Punto de carga central

Dispositivo de arranque remoto

Tapón del depósito con cerradura

Incluye control de aislamiento según VDE 0100-551 2017.02

Accesorios

Mando a distancia

N.º de artículo:

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

