



ESE 906 DYS-GT ES ISO DI

Code Article: **122011**

Principales caractéristiques

Type d'alternateur	synchron
Puissance continue COP 3~ [kVA/kW]	7.81/6.25
Voltage phases [V]	400/230
Courant nominal [A]	11,3
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur

Type de moteur	Yanmar - 2TNV70-APGE
Cylindrée [ccm]	570
Norme d'émission CO2 - Emission EPA	Stage V
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir [l]	35
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	2,35
Consommation Carburant @100% / PRP [L/h]	2,31
Autonomie @75%/PRP	14,89
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	92
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	67
Poids (kg)	345
Dimensions L x l x h [mm]	1245 x 760 x 1032
Prises de courant avec contact de protection	1 x 230 V 16A 2 x CEE 230 V 16A 1 x CEE 400 V 16A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 906 DYS-GT ES ISO DI

Code Article: 122011



Caractéristiques des équipements

Moteur conforme à la norme antipollution V
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement
Affichage du niveau de remplissage du réservoir
Arrêt automatique en cas de manque d'huile
Corps insonorisé qui réduit le bruit de fonctionnement
Régulation de la tension AVR automatique
Œillet central de manutention avec grue
Dispositif de démarrage à distance
Bouchon de réservoir verrouillable
Avec surveillance de l'isolation selon VDE 0100-551 2017.02

Accessoires

Télécommande radio

Code Article.

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

