



ESE 906 DYS-GT ES ISO DI

Numer zamówier **122011**

Kluczowe cechy

Typ generatora	synchron
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	7.81/6.25
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	11,3
Sprawność [cos φ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	Yanmar - 2TNV70-APGE
Pojemność skokowa [cm³]	570
Poziom emisji	Stage V
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	35
Zużycie przy 75% obciążenia [l/godz.]	2,35
Zużycie przy 100% obciążenia [l/godz.]	2,31
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	14,89
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	92
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	67
Ciężar ca. [kg]	345
Wymiary D x S x W [mm]	1245 x 760 x 1032
Gniazda	1 x 230 V 16A 2 x CEE 230 V 16A 1 x CEE 400 V 16A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



ESE 906 DYS-GT ES ISO DI

Numer zamówi 122011



Wypożaenie

Norma czystości spalin silnika Stage V

Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy

Wskaźnik poziomu paliwa

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju

Obudowa przeciwhałasowa zapewniająca niski poziom hałasu w trakcie pracy

Automatyczna regulacja napięcia AVR

Centralny zaczeprzeładunkowy

Moduł zdalnego uruchamiania

Zamykany korek wlewu paliwa

W tym monitorowanie izolacji zgodnie z VDE 0100-551 2017.02

Akcesoria

Zdalne sterowanie

Numer produktu

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

