



ENDRESS

Power Generators

ESE 1006 DBS-GT Non EU

Broj artikla: **112023**

Glavne značajke

Tip generatora	synchron
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	11.0/8.8
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	6.6/5.9
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	10.0/8.0
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	6.0/5.4
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	14.4/26.1
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	23

Motor

Tip motora	B&S VANGUARD / 18 HP
Izvedba	2-cilindara 4-takt OHV
Obujam [ccm]	570
Brzina vrtnje 3000 o/min	11,9
Emisija CO2 [g / kWh]	901,18
Ispitna procedura CO2	G1
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	12
Sati rada pri 75% PRP	4,1
Pokretački sustav	Ručni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	99
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	74
Težina u kg cca	119
Dimenzije D x Š x V[mm]	820 x 440 x 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	2 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 1006 DBS-GT Non EU

Broj artikla: 112023

ENDRESS 
Power Generators

Svojstva opreme

Automatsko isključenje kod niske razine ulja

Zaštita od preopterećenja generatora

OHV motori HONDA + Briggs & Stratton

Velik spremnik za više sati rada

Kompaundno regulirani generatori visokih performansi za 400 V

Moguće namjene

	400V	230V
Električni alati do	7900W	5300W
Vrtni ili građevinski strojevi do	5300W	3600W
Kompresori ili crpke do	4000W	2700W
Inverterski aparati za zavarivanje do Ø	4,50mm	

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja

	Kataloški broj
RCD zaštitna sklopka, uključuje komplet za uzemljenje	162 009
Uređaj za kontrolu izolacije	010 043
Troputi ventil goriva	163 050

Pribor

	Kataloški broj
Komplet kotača	161 015
Komplet kotača	161 015
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	163 110
Servisni komplet	164 030

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

