



Imagen semejante /  
Illustration similar



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 125 CW/AS

Artikel-Nr.: **333331**

#### Hauptmerkmale

Max. Leistung (LTP) [kVA/kW]	125,4/100,32
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	114/91,2
Nennspannung [V]	220/127
Frequenz [Hz]	60
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	329,09
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Hauptschalter [Pole]	3

#### Abmessungen und Gewicht

Maße L x B x H [mm]	2940 x 1160 x 1680
Gewicht ca. [kg]	1500
Tankinhalt [l]	200

#### Autonomie

Laufzeit bei 75% Last [h]	6,4
---------------------------	-----

#### Schalleistung

Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	93
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	78

#### Installationsdaten

Luftmenge [m <sup>3</sup> /min]	6,66
Abgasmenge bei LTP [m <sup>3</sup> /min]	17,16
Abgastemperatur bei LTP [°C]	570
Max. erlaubter Abgasgedruck [kPa]	10,132472

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

20.3.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 125 CW/AS

Artikel-Nr.: 333331



**Power Generators**

Motor	
Marke	Cummins
Modell	6BT5.9-G2(S0)_60
Abgasstufe	Non Emission Certified
Anzahl Zylinder Motor und Anordnung	6
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	5900
Kompressionsrate	17,5:1
Motorleistung (COP) [kW]	84
Motorleistung (PRP) [kW]	105
Motorleistung (LTP) [kW]	115
CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh]	k.A. (Stage III)
CO <sub>2</sub> Testverfahren	k.A. (Stage III)
Drehzahl [U/min]	1800
Drehzahlregelung	Electronic
Startsystem	Elektrostart
Bordspannung [V]	24
Batteriekapazität [Ah]	100
Kraftstoff	Diesel
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP [g/kWh]	222
Ölmenge [l]	16
Kühlmittelmenge [l]	9,1
Ölverbrauch gemessen am Kraftstoffverbrauch [%]	0,1

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

20.3.2024

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)



LTP - Eingeschränkte Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die unter den vereinbarten Betriebsbedingungen maximale verfügbare Leistung, die der Stromerzeuger bei bis zu 500 Betriebsstunden pro Jahr (bei nicht mehr als 300 Stunden im Dauerbetrieb) erbringen kann, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Es ist keine Überlastfähigkeit vorhanden.

PRP - Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die ein Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine variable elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Die zulässige durchschnittliche Leistung über 24 Stunden Betrieb darf 70 % der Grundleistung nicht überschreiten.

COP - Basislast (Dauer-) Betrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die der Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine konstante elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Für einen Zeitraum von 1 Stunde innerhalb einer Betriebszeit von 12 Stunden steht eine Überlastfähigkeit von 10% zur Verfügung.

#### Definition Anwendung (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power: Ist die maximale Leistung, die während einer variablen Leistungssequenz unter den angegebenen Bedingungen verfügbar ist und die ein Stromaggregat im Falle eines Stromausfalls oder unter Testbedingungen für bis zu 200 h pro Jahr liefern kann. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der ESP-Leistung nicht überschreiten.

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Generator	
Marke	MeccAlte ECP34 2S4A
Generatortyp	synchron
Isolationsklasse	Klasse H
Spannungsregelung	elektronisch
Schutzart [IP]	23
Anzahl Pole	3
Frequenz [Hz]	60
Frequenztoleranz [%]	±1
Spannungskonstanz bei Drehzahlabweichung -5% +30% [%]	1
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Wirkungsgrad bei 75% Last [%]	94,1
Spannungsregler	DSR
THD Vollast LL/LN [%]	1,8 / 1,9
THD Leerlauf LL/LN [%]	2,8 / 2,9
THF [%]	<2
Kurzschlussstrom [%]	>300