



ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

Numer zamówień **122014**

Kluczowe cechy

Typ generatora	synchron
Moc maks. 3~ [kVA/kW]	14.04/11.23
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	13.52/10.82
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	19,5
Sprawność [cos φ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	Yanmar - 3TNM74F
Pojemność skokowa [cm³]	993
Poziom emisji	Stage V
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	51
Zużycie przy 75% obciążenia [l/godz.]	3,21
Zużycie przy 100% obciążenia [l/godz.]	4,54
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	15,9
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	96
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	71
Ciężar ca. [kg]	431,5
Wymiary D x S x W [mm]	1500 x 754 x 1032
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

Numer zamówi 122014



Wyposażenie

Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
Wskaźnik poziomu paliwa
Automatyczna regulacja napięcia AVR
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Obudowa przeciwhałasowa zapewniająca niski poziom hałasu w trakcie pracy
Centralny zaczeprzeładunkowy
Ręczna/automatyczna tablica sterowania
Moduł zdalnego uruchamiania
W tym monitorowanie izolacji zgodnie z VDE 0100-551 2017.02

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu
162 057

Akcesoria

Zdalne sterowanie

Numer produktu
162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

