

**ESE 606 HS-GT ES**Numer zamówień **112307A****Kluczowe cechy**

Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	7.2/6.4
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	6.0/5.5
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	26.1
Sprawność [cos φ]	0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	HONDA GX390 / 11 HP
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	389
Moc przy 3000 obr./min.	6,4
Emisja CO2 [g / kWh]	743
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	30
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	15,8
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	97
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	72
Ciężar ca. [kg]	82
Wymiary D x S x W [mm]	800 x 538 x 576
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

ESE 606 HS-GT ES

Numer zamówi 112307A



Wyposażenie

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju

Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora

Silniki Honda OHV

Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy

Przyłącze zdalnego uruchamiania

Możliwe obszary zastosowań

230V

Elektronarzędzia do

5400W

Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do

3600W

Kompresory lub pompy do

2800W

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy wraz z zestawem uziemiającym.

162 009

Automatyczny układ zasilania E-ATS 230

162 332

Akcesoria

Numer produktu

Zestaw kół

161 000

Zdalne sterowanie

162 024

Zestaw konserwacji

164 029

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

